

乌海市生态环境局乌达区分局



乌区环审(2026)9号

关于对内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 污水处理系统升级改造及废水综合利用项目 环境影响报告表的批复

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司:

你单位报送的《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司污水处理系统升级改造及废水综合利用项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)已通过专家审核,该项目《报告表》及环境影响评价持证单位日常考核表、评估报告、终审意见等相关审核资料已收悉。

该项目位于乌海高新技术产业开发区乌达产业园。项目总投资493.63万元。主要建设规模及内容:该项目拟对君正其他厂区排入君正电厂、君正焦化和君正新材料中水处理站及三个中水处理站供水管网进行规范化管理并完善相关配套设施,同步建设三条(进水、供水、浓水)联络管线,实现三个中水处理站之间的互联互通,各站点既保持独立运行又能相互补充,从而显著提升三个中水处理站的运行稳定性。同时将君正电厂中水处理站

的二级 RO 系统升级为三级 RO 处理单元，减少终端废水产生量，提高企业新水使用率，此外，对君正化工，君正冶炼，君正电厂，君正电石，君正焦化，君正甲醇和君正新材料产生的废水根据水质进行梯级循环利用，提高废水回用率，减少污水外排及对环境造成的不利影响。

经局务会成员传阅审核，原则同意你单位按照该项目专家审核意见及《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施要求进行建设。

乌海市生态环境局乌达区分局

2026年6月9日

