

乌环审〔2025〕20 号

乌海市生态环境局
关于国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司 2×96 万吨/年焦化干熄焦余热发电及配套工程项目环境影响报告书的批复

国家能源集团煤焦化有限责任公司：

你公司报送的《国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司 2×96 万吨/年焦化干熄焦余热发电及配套工程项目环境影响报告书》（以下简称为《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

该项目位于内蒙古乌海高新技术产业开发区海南产业园。建设内容及规模：为现有 4×55 孔 5.5m 捣固焦炉配套建设干熄焦余热发电相关工程，建设干熄焦本体、运焦系统、干熄焦锅炉、除氧给水泵站、汽轮发电站、除尘地面站、综合电气室、循环水泵房、区域管廊、旧有焦处理设施除尘改造、总图运输和电信等生产设施。新建干熄焦余热汽轮发电站，站内设汽轮发电机 2 台 25MW 发电机组。环保工程为废

气治理、废水治理、固废治理、噪声治理等。

《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》中所列的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环保措施进行建设。

一、项目在建设和运营期间应做好以下工作。

（一）严格落实《报告书》中提出的各项大气污染防治措施。本项目产生的废气严格执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）、《关于印发〈关于推进实施水泥行业超低排放的意见〉〈关于推进实施焦化行业超低排放的意见〉的通知》（环大气〔2024〕5号）等。

（二）严格落实《报告书》中提出的各项水污染防治措施。本项目新增生活污水、干熄焦水封水和皮廊冲洗水依托360万吨捣固焦项目污水处理站生化处理系统；除盐水处理、循环冷却水系统排水和余热锅炉排水依托360万吨捣固焦项目焦化污水处理站深度处理系统处理后回用，不外排。生化处理系统出水连同清净废水一同送入深度回用处理系统处理，处理后中水水质满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）中间冷开式循环冷却水系统补充水的水质指标要求后作为各循环冷却水系统补充水使用。

（三）严格落实《报告书》中提出的各项固体废物污染防治措施。该项目产生的固体废物分类以及危险废物辨识需执行《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准通则》、

《危险废物鉴别技术规范》的有关规定。一般固体废物需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、项目产生的危险废物分类分区暂存于满足《危险废物贮存污染控制标准》建设和管理的危废暂存库内，委托有资质单位处理，危险废物转移参照《危险废物转移管理办法》。

（四）严格落实《报告书》中提出的各项土壤和地下水污染防治措施。对重点防渗区、一般防渗区等采取分区防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全，建立完善的土壤和地下水监测制度，合理布设监测点。

（五）严格落实《报告书》中提出的各项声环境保护措施。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声排放需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（六）严格落实《报告书》中提出的各项风险防范措施。应制定突发环境事件应急预案，按照分类管理、分级响应、区域联动的原则，做好突发环境事件联防联控工作，不断提升区域环境风险防范能力，有效防控区域环境风险。

（七）严格落实运营期污染源监测计划。按照相关标准、规定要求，完善环境监测计划。建立污染源台账制度，开展长期监测，保存原始监测记录。按规定设置污染物排放在线连续监测系统，并与生态环境部门联网。

（八）严格落实《报告书》中各项要求。同时，项目建设必须严格执行配套的环境保护“三同时”制度，认真落实

施工期环境保护工作。按规定程序开展竣工环境保护验收。

（九）依照法律规定实行排污许可管理的，应当依法申请取得排污许可证。

二、项目环境影响报告书批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

2025 年 5 月 29 日

抄送：市生态环境局海南区分局，市生态环境综合行政执法支队。

乌海市生态环境局办公室

2025 年 5 月 29 日印发